

<b>museu da língua portuguesa</b> ESTAÇÃO DA LUZ	<b>TERMO DE REFERENCIA-TR</b>			Página 1 de 2
Código TR-MLP-101_2018	Data Emissão 24/04/2018	Data de Vigência 18/05/2018	Última Revisão 11/05/2018	Versão nº 001
ÁREA EMITENTE: Núcleo Operacional				
<b>ASSUNTO: RELIÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE</b>				

## Termo de Referência

---

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para Religação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndios por hidrantes de parede do Museu da Língua Portuguesa.

### 2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

- 2.1. Testes no sistema (bombas, quadros elétricos e prumadas) e a respectiva ligação deste sistema;
- 2.2. Tamponamento das tubulações comprometidas;
- 2.3. Religação de 08 (oito) pontos de hidrantes;
- 2.4. As bombas devem ser testadas após sistema operante e se necessário enviar orçamento à parte para sua manutenção.
- 2.5. Deverá ser emitida ART por engenheiro qualificado.

### 3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

- 3.1. O trabalho deverá ser executado no térreo e no 1º andar da ala Oeste do Museu da Língua Portuguesa, situado a Praça da Luz s/nº - São Paulo - SP
- 3.2. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu em todas as etapas.
- 3.3. A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa, em observância ao que dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

### 4. DA PROPOSTA/CADASTRO

As empresas interessadas deverão encaminhar formulário de cadastro conforme modelo disponível no link: [http://idbr.org.br/?page\\_id=191](http://idbr.org.br/?page_id=191). para [compras@museulp.org.br](mailto:compras@museulp.org.br).

As propostas orçamentárias deverão ser encaminhadas após recebimento da carta convite.

<p>museu da língua portuguesa ESTAÇÃO DA LUZ</p>	<b>TERMO DE REFERENCIA-TR</b>			Página 2 de 2
<p>Código TR-MLP-101_2018</p>	<p>Data Emissão 24/04/2018</p>	<p>Data de Vigência 18/05/2018</p>	<p>Última Revisão 11/05/2018</p>	<p>Versão nº 001</p>
<p>ÁREA EMITENTE: Núcleo Operacional</p>				
<p><b>ASSUNTO: RELIÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE</b></p>				

## 5. DA GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes devem ser entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No ponto mais desfavorável do sistema.

## 6. VISITA TÉCNICA

As empresas interessadas deverão agendar visita técnica que será feita com um representante do Museu de 2ª às 6ª feiras através até 18/05/2018:

- Contatos: Luis Marcatto e/ou Marcelo
- Telefones: 3664-3845 ou 3229 0727
- Emails: [luis.marcatto@idbr.org.br](mailto:luis.marcatto@idbr.org.br)  
[marcelo.reis@museulp.org.br](mailto:marcelo.reis@museulp.org.br)

O Termo da Visita Técnica cujo formulário está disponível na publicação do site, e deverá ser entregue ao final da mesma preenchida com os dados solicitados.

## 7. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço, prazo de entrega e adequação técnica:

- ✓ Experiência comprovada com atestado de capacidade técnica.;

As propostas deverão apresentar / conter:

- ✓ Orçamento contemplando preços individualizados inclusive do Material, Mão de Obra;
- ✓ Taxas e impostos previstos;
- ✓ Condições / cronograma de execução e Pagamento
- ✓ Prazo de Execução;
- ✓ Portfólio da empresa;
- ✓ Validade da Proposta.

As propostas não deverão apresentar / conter:

- ✓ Material de uso em hidrantes (mangueiras, bicos e chaves).

O IDBRASIL se reserva o direito de selecionar os itens a serem contratados.

Este processo não gera obrigatoriedade de contratação de empresa selecionada por parte do IDBRASIL.