

<b>museu da língua portuguesa</b> ESTAÇÃO DA LUZ	<b>TERMO DE REFERENCIA-TR</b>			Página 1 de 3
Código TR-MLP-102_2018	Data Emissão 18/07/2018	Data de Vigência 29/07/2018	Última Revisão 18/07/2018	Versão nº 001
ÁREA EMITENTE: Núcleo Operacional				
<b>ASSUNTO: RELIGAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE</b>				

## Termo de Referência

---

### 1. OBJETO

Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para Religação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndios por hidrantes de parede do Museu da Língua Portuguesa.

### 2. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

- 2.1. Testes no sistema (bombas, quadros elétricos e prumadas) e a respectiva ligação deste sistema;
- 2.2. Tamponamento das tubulações comprometidas;
- 2.3. Religação de pontos de hidrantes na ala Oeste do Museu;
- 2.4. As bombas devem ser testadas após sistema operante e se necessário enviar orçamento à parte para sua manutenção.
- 2.5. Deverá ser emitida ART por engenheiro qualificado.

### 3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

- 3.1. O trabalho deverá ser executado no térreo e no 1º andar da ala Oeste do Museu da Língua Portuguesa, situado a Praça da Luz s/nº - São Paulo - SP
- 3.2. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu em todas as etapas.
- 3.3. O ponto para interromper a tubulação que alimenta os hidrantes da ala leste, é a partir do eixo 12 do projeto em direção a ala leste. O local mais fácil para encontrar o ramal que segue para a ala leste e não quebrar muito o passeio (calçada, é na conexão "TE" do ramal que liga o registro de recalque nessa tubulação). O registro de recalque fica embutido no passeio, em uma caixa com tampa de ferro fundido vermelha, com a inscrição "HIDRANTE".O "TE" fica próximo da caixa e a interrupção da rede, deve ser feita depois dessas conexões em direção a ala leste. Veja o desenho anexo (planta MLP\_ICI\_PE\_DT\_102\_terreo\_hidrantes\_R01.pdf). O registro de recalque está indicado com as letras "RR".
- 3.4. A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de

<b>museu da língua portuguesa</b> ESTAÇÃO DA LUZ	<b>TERMO DE REFERENCIA-TR</b>			Página 2 de 3
Código TR-MLP-102_2018	Data Emissão 18/07/2018	Data de Vigência 29/07/2018	Última Revisão 18/07/2018	Versão nº 001
ÁREA EMITENTE: Núcleo Operacional				
<b>ASSUNTO: RELIGAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE</b>				

tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa, em observância ao que dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

#### 4. DA PROPOSTA/CADASTRO

As empresas interessadas deverão encaminhar formulário de cadastro conforme modelo disponível no link: [http://idbr.org.br/?page\\_id=191](http://idbr.org.br/?page_id=191). para [compras@museulp.org.br](mailto:compras@museulp.org.br). até 29/07/2018.

As propostas orçamentárias deverão ser encaminhadas após recebimento da carta convite.

#### 5. DA GARANTIA

Todos os equipamentos e componentes devem ser entregues testados e em perfeitas condições de funcionamento. No ponto mais desfavorável do sistema.

#### 6. VISITA TÉCNICA

As empresas interessadas deverão agendar visita técnica que será feita com um representante do Museu de 2ª às 6ª feiras através até 27/07/2018:

- Contatos: Luis Marcatto e/ou Marcelo
- Telefones: 3664-3845 ou 3229 0727
- Emails: [luis.marcatto@idbr.org.br](mailto:luis.marcatto@idbr.org.br)  
[marcelo.reis@museulp.org.br](mailto:marcelo.reis@museulp.org.br)

O Termo da Visita Técnica cujo formulário está disponível na publicação do site, e deverá ser entregue ao final da mesma preenchida com os dados solicitados.

#### 7. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço, prazo de entrega e adequação técnica:

- ✓ Experiência comprovada com atestado de capacidade técnica.

As propostas deverão apresentar / conter:

<b>museu da língua portuguesa</b> ESTAÇÃO DA LUZ	<b>TERMO DE REFERENCIA-TR</b>			Página 3 de 3
Código TR-MLP-102_2018	Data Emissão 18/07/2018	Data de Vigência 29/07/2018	Última Revisão 18/07/2018	Versão nº 001
ÁREA EMITENTE: Núcleo Operacional				
<b>ASSUNTO: RELIGAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE</b>				

- ✓ Orçamento contemplando preços individualizados inclusive do Material, Mão de Obra;
- ✓ Taxas e impostos previstos;
- ✓ Condições / cronograma de execução e Pagamento
- ✓ Prazo de Execução;
- ✓ Portfólio da empresa;
- ✓ Validade da Proposta.

As propostas não deverão apresentar / conter:

- ✓ Material de uso em hidrantes (mangueiras, bicos e chaves).

O IDBRASIL se reserva o direito de selecionar os itens a serem contratados.

Este processo não gera obrigatoriedade de contratação de empresa selecionada por parte do IDBRASIL.